

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24707

Gruppe 232	Bekleidungen von nicht-brennbaren Bauteilen
Gesuchsteller	Siniat GmbH Frankfurter Landstrasse 2-4 61440 Oberursel Germany
Hersteller	Siniat GmbH 61440 Oberursel Germany
Produkt	SINIAT ST71 STÜTZENBEKLEIDUNG
Beschrieb	Gipsplatte SINIAT LA FIRE für kastenförmig Bekleidung von Stahlstützen, RD=947kg/m3
Anwendung	RF1
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3370 7713' (25.09.1995), Gutachterliche Stellungnahme '3668/447/08 ' (06.10.2008), ABP '3514/0509' (03.08.2007)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	s. Anhang
Gültigkeitsdauer	31.12.2018
Ausstelldatum	01.01.2015
Ersetzt Anerkennung vom	18.09.2013

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



VKF Nr. 24707

Gruppe 232 Bekleidungen von nicht-brennbaren Bauteilen
Gesuchsteller Siniat GmbH
 Frankfurter Landstrasse 2-4
 61440 Oberursel
 Germany
Produkt SINIAT ST71 STÜTZENBEKLEIDUNG

Gültigkeitsdauer 31.12.2018

Materialstärke D der Verkleidung in mm

(4-seitige, kastenförmige Verkleidungen von Stahlstützen)

	15	20	25	30*	35*	40*	45*	50*
F 30	300	300	300	300	300	300	300	300
F 60	90	300	300	300	300	300	300	300
F 90	-	-	180	300	300	300	300	300
F 120	-	-	70	119	180	300	300	300
F 180	-	-	-	-	-	90	119	180

*Zweilagige Bekleidung

Legende:

U/A max in 1/m (Profilfaktor)

U=Innerer Umfang der Verkleidung in m

A=Querschnittfläche des Stahlprofils m²