

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26173

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F4	
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (2x12,5mm), ROKU-STRIP-Dichtung	
Anwendung	EI 90-RF1 Bgepr=997mm, Hgepr=997mm *in LBW Anwendung siehe Folgeseiten	
Unterlagen	PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.099-De' (21.09.2012), Klassifizierungsbericht 'PK2-05-12-004-N-1' (06.11.2012)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	30.06.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



VKF Nr. 26173

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F4		

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:
Prüfbericht Pavus Nr. Pr-12-2.099-De vom 21.09.2012

- Revisionsdeckel: Bgepr=147mm, Hgepr=147mm