

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26177

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz
Hersteller	-
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITIOP-F6
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (2x12,5mm), ROKU-STRIP-Dichtung
Anwendung	EI 30-RF1, Bgepr=797mm, Hgepr=797mm *in selbständige und unselbständige Unterdecken Brandbeanspruchung von unten und von oben Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210005747-2 ' (11.06.2010), Prüfbericht '210005747-3 ' (28.07.2010)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-2
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	30.06.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



VKF Nr. 26177

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITIOP-F6		

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte Nr. 210005747-2 vom 11.06.2010 und Nr. 210005747-3 vom 28.07.2010

- Bgepr=147mm, Hgepr=147mm