

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26182

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz
Hersteller	-
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F6
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF FIREBOARD-Platten (2x15mm), PALUSOL-Dichtung
Anwendung	EI 60-RF1, Bgepr=795mm, Hgepr=795mm *in selbständige und unselbständige Unterdecken Brandbeanspruchung von unten und von oben Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210006173-1' (17.10.2012), Klassifizierungsbericht '210006173-3' (18.10.2012)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-2
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	30.06.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



VKF Nr. 26182

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F6		

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:
Prüfbericht MPA NRW Erwitte Nr. 210006173-1 vom 17.10.2012

- Bgepr=195mm, Hgepr=195mm