

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26183

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz
Hersteller	-
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F6
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (2x12,5mm), ROKU-STRIP-Dichtung, Aufdoppelung auf Rahmenprofil und zusätzliche Abdeckung aus KNAUF FIREBOARD-Platten (2x15mm)
Anwendung	EI 90-RF1, Bgepr=795mm, Hgepr=795mm *in selbständige und unselbständige Unterdecken Brandbeanspruchung von unten und von oben Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210005802-1' (16.09.2010)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-2
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	30.06.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit  
gemäss den Schweizerischen  
Brandschutzvorschriften

## VKF Nr. 26183

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protector Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F6		

---

### Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich

#### VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:  
Prüfbericht MPA NRW Erwitte Nr. 210005802-1 vom 16.09.2010  
• Bgepr=195mm, Hgepr=195mm