

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26285

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz
Hersteller	-
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, GKF-Platten (2x12,5mm), Mineralfaserplatte ROCKWOOL TERMAROCK (40mm, 40kg/m3), KERAFIX 200-Dichtung
Anwendung	EI 30-RF1, Bgepr=795mm, Hgepr=795mm *in Metallständerwand für Installationsschächte Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-07-2.172-De' (20.11.2007), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-07-028-N-1 ' (12.04.2012), Ergänzung '-' (08.07.2015)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	16.09.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit  
gemäss den Schweizerischen  
Brandschutzvorschriften

## VKF Nr. 26285

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5		

---

### Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich