

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26175

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz
Hersteller	-
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (2x12,5mm) und KNAUF FIREBOARD-Platten (25mm), ROKU-STRIP-Dichtung, Aufdoppelung auf Rahmenprofil aus KNAUF FIREBOARD-Platten (2x25mm)
Anwendung	EI 90-RF1 Bgepr=997mm, Hgepr=1497mm *in Metallständerwände für Installationsschächte Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht '2008-B-2789/01' (15.07.2008), Klassifizierungsbericht '2008-B-2789' (15.10.2008); PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.104-De' (07.12.2012), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-13-915-N-0' (20.02.2014)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	11.11.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Nr. 26175

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5		

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich