



## VKF Anerkennung Nr. 26992

**Inhaber /-in**

Jos. Berchtold AG  
Naglerwiesenstrasse 2  
8049 Zürich  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Jos. Berchtold AG  
8049 Zürich  
Schweiz

**Gruppe**

262 - Bewegliche Schachtfronten

**Produkt**

SCHACHTFRONT / ELEKTROFRONT EI30-RF1

**Beschreibung**

Bewegliche Schachtfront aus GIFATEC 1100 (22mm), stumpf, D=22m, Dichtungen INTUMEX, Rahmenkonstruktion aus Platten GIFATEC 1100, 4-seitig mit Silkondichtungen

**Anwendung**

EI 30-RF1  
Bgepr=1141mm, Hgepr=2733mm  
MBW/LBW  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

IBS, Linz: Prüfbericht '315030220-1' (25.08.2015), Prüfbericht '315033007-1' (25.08.2015), Gutachterliche Stellungnahme '315121802-1' (25.04.2016), Ergänzung '315121802-1,Erg1' (19.09.2017), Gutachterliche Stellungnahme '317112206-1' (14.02.2018)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1, EN 1634-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

**Ausstellungsdatum**

08.09.2021

**Ersetzt Dokument vom**

01.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26992**

**Inhaber /-in:** Jos. Berchtold AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2026

**Ausstellungsdatum:** 08.09.2021

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachtliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 315121802-1 vom 25.04.2016

- Bewegliche Schachtfront 1-flg.: Bmax=1316mm, Hmax=3142mm  
Bewegliche Schachtfront 2-flg.: Bmax=2678mm, Hmax=3142mm
- Endlosanordnung der Elemente
- Einbau: in Trennwand VKF Nr. 22063

Gutachtliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 317112206-1 vom 14.02.2018

- Beilage 1 bis 12:  
Diverse Anschlussvarianten an MBW/LBW und an Trennwand VKF Nr. 22063